令和6年　水質試験結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水地点の名称				真美ヶ丘配水場内											
	項 目 名	水質基準	単位												
給水栓水質	一般細菌	100 以下	n/ml	0											
	大腸菌	不検出	n/ml	不検出											
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 以下	mg/l	-											
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	-											
	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-											
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-											
	ﾋ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-											
	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05 以下	mg/l	-											
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	-											
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	-											
	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	-											
	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-											
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	-											
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	mg/l	-											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/l	-											
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下	mg/l	-											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	塩素酸	0.6 以下	mg/l	-											
	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	mg/l	-											
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	mg/l	-											
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04 以下	mg/l	-											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-											
	臭素酸	0.01 以下	mg/l	-											
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-											
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2 以下	mg/l	-											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	mg/l	-											
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	mg/l	-											
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	mg/l	-											
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-											
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	mg/l	-											
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	-											
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-											
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下	mg/l	-											

給水栓水質	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下	mg/l	-											
	塩化物ｲｵﾝ	200 以下	mg/l	7.1											
	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 以下	mg/l	-											
	蒸発残留物	500 以下	mg/l	-											
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 以下	mg/l	-											
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 以下	mg/l	-											
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	mg/l	-											
	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 以下	mg/l	-											
	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 以下	mg/l	-											
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/l	0.4											
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.4											
	味	異常でないこと		異常なし											
	臭気	異常でないこと		異常なし											
	色度	5 以下	度	0.5未満											
	濁度	2 以下	度	0.1未満											
	残留塩素	_	mg/l	0.7											
	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l	-											

令和6年　水質試験結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水地点の名称				大野配水場内											
	項 目 名	水質基準	単位												
給水栓水質	一般細菌	100 以下	n/ml	0											
	大腸菌	不検出	n/ml	不検出											
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 以下	mg/l	-											
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	-											
	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-											
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-											
	ﾋ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-											
	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05 以下	mg/l	-											
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	-											
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	-											
	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	-											
	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-											
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	-											
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	mg/l	-											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/l	-											
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下	mg/l	-											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	塩素酸	0.6 以下	mg/l	-											
	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	mg/l	-											
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	mg/l	-											
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04 以下	mg/l	-											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-											
	臭素酸	0.01 以下	mg/l	-											
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-											
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2 以下	mg/l	-											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	mg/l	-											
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	mg/l	-											
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	mg/l	-											
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-											
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	mg/l	-											
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	-											
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-											
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下	mg/l	-											

給水栓水質	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下	mg/l	-											
	塩化物ｲｵﾝ	200 以下	mg/l	12											
	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 以下	mg/l	-											
	蒸発残留物	500 以下	mg/l	-											
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 以下	mg/l	-											
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 以下	mg/l	-											
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	mg/l	-											
	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 以下	mg/l	-											
	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 以下	mg/l	-											
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/l	0.8											
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.2											
	味	異常でないこと		異常なし											
	臭気	異常でないこと		異常なし											
	色度	5 以下	度	0.5未満											
	濁度	2 以下	度	0.1未満											
	残留塩素	_	mg/l	0.3											
	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l	-											

令和6年　水質試験結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水地点の名称				馬見南５地内	笠地内	馬見中2地内	南郷地内	大野地内	弁財天地内	広瀬地内	大塚地内	馬見北4地内	百済地内	沢地内	馬見南5地内
	項 目 名	水質基準	単位												
給水栓水質	一般細菌	100 以下	n/ml	0											
	大腸菌	不検出	n/ml	不検出											
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 以下	mg/l	-											
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	-											
	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-											
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-											
	ﾋ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-											
	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05 以下	mg/l	-											
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	-											
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	-											
	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	-											
	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-											
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	-											
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	mg/l	-											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/l	-											
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下	mg/l	-											
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下	mg/l	-											
	塩素酸	0.6 以下	mg/l	-											
	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	mg/l	-											
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	mg/l	-											
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04 以下	mg/l	-											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-											
	臭素酸	0.01 以下	mg/l	-											
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-											
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2 以下	mg/l	-											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	mg/l	-											
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	mg/l	-											
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	mg/l	-											
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-											
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	mg/l	-											
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	-											
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-											
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下	mg/l	-											

給水栓水質	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下	mg/l	-											
	塩化物ｲｵﾝ	200 以下	mg/l	9.1											
	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 以下	mg/l	-											
	蒸発残留物	500 以下	mg/l	-											
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 以下	mg/l	-											
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 以下	mg/l	-											
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	mg/l	-											
	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 以下	mg/l	-											
	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 以下	mg/l	-											
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/l	0.3未満											
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.3											
	味	異常でないこと		異常なし											
	臭気	異常でないこと		異常なし											
	色度	5 以下	度	1.1											
	濁度	2 以下	度	0.1未満											
	残留塩素	_	mg/l	0.5											
	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l	-											