

別紙2

取替必須機器一覧表

1. 空調調和機器

※既存個別空調のみ記載しています。集中式空調方式（水冷チラー、温水ヒーター、空調機、ファンコイル）の能力については、別添「二酸化炭素削減対策（省エネルギー対策）診断結果報告書」を参照ください。

※集中管理空調の運転管理状況

稼働期間：冷房6月～10月、暖房11月～3月

稼働時間：8：00～17：00

室内機									
	設置場所	メーカー	機種番号	冷暖能力 (kw)		製造年	稼働時間 年/h	稼働時間 日/h	摘要
				冷	暖				
1階 室内機	多目的室	ダイキン	F28ETSS-W	2.8	4.0	2005	123	0.5	
	第4会議室	三菱	不明				0		現行使用しているか不明
	第4会議室	三菱	MSZ-BXV404S-W	4.0	5.0	2014	123	0.5	
	電算室入口	ダイキン	FAYP112P	10.0	11.2	2005	5880	24.0	
	電算室西	日立	RPK-AP-112K	11.2	12.5	2010	5880	24.0	
	電算室中央	ダイキン	FAYP112P	10.0	11.2	2005	5880	24.0	
	電算室東	ダイキン	FAYP112P	10.0	11.2	2005	5880	24.0	
	宿直室	三菱	MAZ-BXV280-W	2.8	3.2	2011	2695	11.0	
	会計課	東芝	AIU-J1127H-1			2001	0	0.0	現在使用可能ではあるが使用していない
	町民ホール	ダイキン	FHYCP800			2002	2009	8.2	

	設置場所	メーカー	機種番号	冷暖能力 (kw)		製造年	稼働時間 年/h	稼働時間 日/h	摘要
				冷	暖				
2階 室内機	町長室	東芝	AIC-J1607HX			2001	2009	8.2	
	町長応接室	東芝	AIC-J1607HX			2001	123	0.5	
	副町長室	東芝	AIC-J1127HX			2001	2009	8.2	
	教育長室	ダイキン	FHYGP112B	10.0	11.2	2002	2009	8.2	
	選管室	日立	RPC-J112K1			2000	123	0.5	
	第三会議室	ダイキン	FHYGP80B	7.1	8.0	2002	784	3.2	
	水道構築室	三菱	PCA-J17GA9			2001	2009	8.2	
	浄水計算室	三菱	PSH-140FKV				123	0.5	

	設置場所	メーカー	機種番号	冷暖能力 (kw)		製造年	稼働時間 年/h	稼働時間 日/h	摘要
				冷	暖				
3階 室内機	大会議室北	ダイキン	FHYJ140F	12.5	14.0	2002	637	2.6	
	大会議室中	ダイキン	FHYJ140F	12.5	14.0	1998	637	2.6	
	大会議室南	ダイキン	FHYP80C	7.1	8.0	2002	637	2.6	
	第一会議室	ダイキン	FHYGP112B	10.0	11.2	2002	515	2.1	
	第二会議室	ダイキン	FHYGP80B	7.1	8.0	2002	441	1.8	
	第二委員会室	ダイキン	FHYJ80F	7.1	8.0	1998	515	2.1	
	議会事務局	ダイキン	FHYJ80F	7.1	8.0	1998	2009	8.2	
	3階応接室	ダイキン	FHYJ72F	6.3	7.1	1998	123	0.5	
	正副議長室	ダイキン	FHYJ112F	10.0	11.2	1998	123	0.5	

室外機									
	設置場所	メーカー	機種番号	冷暖能力 (kw)		稼働時間 年/h	稼働時間 日/h	製造年	摘要
				冷	暖				
屋上 室外機	第一会議室	ダイキン	RYJ112K	10.0	11.2	515	2.1	1998	
	議会事務局	ダイキン	RYJ71K			2009	8.2	1998	
	正副議長室	ダイキン	RYJ80K	7.1	8.0	123	0.5	1998	
	応接室	ダイキン	RYJ80K	7.1	8.0	123	0.5	1998	
	大会議室	ダイキン	RYJ280K						
	屋上中央1	東芝	ROA-J1606H-1					2002	
	屋上中央2	東芝	ROA-j1126H					2002	
	屋上中央3	日立	RAS-J112H1	10.0	11.2			2000	
	屋上増設1	ダイキン	RZYP112F	10.0	11.2			2002	
	屋上増設2	ダイキン	RZYP80FT					2002	
	屋上増設3	ダイキン	RZYP80FT					2002	
	屋上増設4	ダイキン	RZYP80FT					2002	
	屋上増設5	ダイキン	RZYP80FT					2002	
	屋上増設6	ダイキン	RZYP80FT					2002	

	設置場所	メーカー	機種番号	冷暖能力 (kw)		稼働時間 年/h	稼働時間 日/h	製造年	摘要
				冷	暖				
1階 室外機	西1	ダイキン							
	西2	ダイキン							
	西3	ダイキン							
	西4	日立	RAS-AP112HVM4	10.0	11.2			2011	
	西5	ダイキン							
	西6	三菱							
	第4会議室	三菱	MUZ-BXV404S			123	0.5		
	第4会議室	東芝							
	東1	東芝	ROA-J1126H	10.0	11.2			2002	
	東2	三菱							
東3	東芝	ROA-J1606H-1	14.0	16.00			2002		

2. 一般照明設備

設置箇所	場 所	器具形状等	品 番	消費 電力 (w)	蛍光灯 本数 (1台あたり)	台数	1日あたり (h)	点灯 時間 (h/年)	消費 電力量 (kWh)
屋 上	庁舎屋上北側	水銀灯	HF1000	1000	1	3	0.25	61	184
	送風機室 (壁)		54W	54	1	2	0.25	61	7
屋 外	文化財保存課 展示スペース	スポットライト	100W	100	1	16	0.25	61	98
	文化財保存課 展示スペース	ダウンライト	FHT32EX	32	1	6	8	1,960	376
	ガレージ上		HF100	100	1	6	0.25	61	37
	ガレージ内		FL40	40	1	17	2	490	333
	倉庫 (書庫から西)		FLR40S・D/M-X × 2	40	2	8	2	490	314
	書庫 (1、2階)		FHF32EX-N-H × 1	32	1	16	2	490	251
	自転車置き場		FL20S・W	20	1	2	4	980	39
	自転車置き場横 (スポットライト)		HF100	100	1	2	0.25	61	12
	駐車場入口 (敷地内外灯)		HF400	400	1	6	4	980	2,352
	備品倉庫		FL20S・W	20	2	1	0.25	61	2
	備品倉庫前スペース		FLR40	40	2	2	4	980	157
	第4会議室 (会議スペース、手洗い)		FLR40 × 2	40	2	6	0.25	61	29
	第4会議室 (玄関)		FL20S・W	20	1	1	0.05	12	0
	第4会議室 (風呂、トイレ)		IL40	40	1	2	0.05	12	1
	玄関 (ダウンライト)		FML18EX	18	1	6	4	980	106
	玄関 (スポットライト)		MF400 ?	400	1	2	4	980	784
	玄関 (大照明)		?			2	4	980	0
	北側階段	踊り場 (天井)		FLR20SW × 2	20	2	3	4	980
踊り場 (壁)			FLR20SW × 2	20	2	6	5	1,225	294
南側階段	踊り場 (天井：1階以外)		FL20SS × 2	20	2	4	4	980	157
	踊り場 (天井：1階)		FLR40S・EX/N × 2	40	2	1	4	980	78
	1.2階表示		FLR40SEX/N/M-HG	40	1	1	4	980	39
	2.3階表示		FL20SW-B × 2	20	2	1	4	980	39
	3.4階表示		FL20SS-W/18 × 2	40	2	1	4	980	78
エレベーター	エレベーター内						0	0	

設置箇所	場 所	器具形状等	品 番	消費 電力 (w)	蛍光灯 本数 (1台あたり)	台数	1日あたり (h)	点灯 時間 (h/年)	消費 電力量 (kWh)
1 階	トイレ前ダウライト		FHT24EX	24	1	5	8	1,960	235
	トイレ前手洗い		FL20SS	20	1	1	4	980	20
	男子トイレ (来客用)	手洗い	F L 20	20	1	2	4	980	39
	男子トイレ (来客用)	天井	FPL27	27	2	1	4	980	53
	男子トイレ (来客用)	天井 ダウライト	FDL13EX	13	1	2	4	980	25
	男子トイレ (来客用)	天井 蛍光灯	FHF32EX	32	1	1	4	980	31
	身しょう者トイレ	手洗い	F L 20	20	1	1	2	490	10
	身しょう者トイレ	天井 蛍光灯	FHF32EX × 2	32	2	1	2	490	31
	女子トイレ (来客用)	手洗い	F L 20	20	1	1	8	1,960	39
	女子トイレ (来客用)	手洗い	FHF32EX	32	1	2	4	980	63
	女子トイレ (来客用)	天井 ダウライト	FDL13EX	27	1	3	4	980	79
	女子トイレ (来客用)	天井 蛍光灯	FHF32EX	32	1	2	4	980	63
	南階段横 (白地図の上)		FLR40S・EX-N/M	40	1	1	0.25	61	2
	南階段下倉庫 (トナー置き場)		FHF32EX	32	1	1	0.25	61	2
	EVホール前 (応接セット上)		FHT-32EX-N × 2	32	2	10	11	2,695	1,725
	EV前照明		FHP32EX × 4	32	4	1	11	2,695	345
	地域振興課 奥		FHF32EX-N-H × 2	64	2	4	11	2,695	1,380
	電算室 (手前)		FHF32EX-N-HX-S × 2	32	2	9	11	2,695	1,552
	電算 (奥)		FHF32EX-N-A × 2	32	2	4	3	735	188
	裏玄関横 倉庫 (多目的室)		FHR32EX-M-H × 2	32	2	4	2	490	125
	裏玄関 中 (弁当ガラ置き)		FLR20SW/M × 1	20	1	1	11	2,695	54
	裏玄関 (自動扉上)		FL20SSEX-N/18-HG × 1	20	1	1	11	2,695	54
	宿直		FLR43EX-N/M/36-HG × 2	86	2	1	10	2,450	421
	風除室		FCL30EDK/28・FAZ	30	1	2	11	2,695	162
	風除室		FL20SSEX-N-HG × 4	20	4	2	11	2,695	431
	町民ホール		FHT32W	32	1	12	11	2,695	1,035
金庫		FHF32EX-N-H × 2	32	2	1	0.5	123	8	

設置箇所	場 所	器具形状等	品 番	消費 電力 (w)	蛍光灯 本数 (1台あたり)	台数	1日あたり (h)	点灯 時間 (h/年)	消費 電力量 (kWh)
2 階	町長室横応接室		FHF32EX-N-HX-S × 2	32	2	2	4	980	125
	副町長室		FLR40S EX	40	1	2	11	2,695	216
	EVホール前		FML-36EX × 2	36	2	2	11	2,695	388
	EVホール		FHP32EN × 4	32	4	1	11	2,695	345
	第三会議室		FPL55EX × 4	55	4	4	5	1,225	1,078
	選管室		FHF32EX-NH-XS	32	1	8	3	735	188
3 階	会議室部屋表示		FL10	10	1	8	3	735	59
	大会議室		FHF32EX × 2	32	2	24	4	980	1,505
	大会議室 倉庫		FHF32EX	32	1	4	0.25	61	8
	大会議室、第一委 員会室間		FML36EX	36	2	1	1	245	18
	大会議室横 手洗い場		FL20SS	20	1	3	2	490	29
	第一委員会室		FLR40 × 2	40	2	6	4	980	470
	第一会議室		FHF32EX-N-HX-S × 2	32	2	8	3	735	376
	EVホール前		FML36EX-N × 2	36	2	3	7	1,715	370
	EVホール		FHP32-EN × 4	32	4	1	7	1,715	220
	議員控室		FLR40 × 2	40	2	15	2	490	588
	議場前廊下 (南側、西側)	ダウライト	40W	40	1	7	2	490	137
	議場		MF400	400	1	16	2	490	3,136
	第2会議室		FHF32EX-N-HX-S × 2	32	2	6	3	735	282
地 下	廊下		FLR20SW × 2	40	2	2	11	2,695	431
	男子ロッカー (天井)		FLR40SEX-N/M/36-HG × 2	40	2	6	2	490	235
	男子ロッカー (手洗い)		FL20SS	20	1	2	0.25	61	2
	女子ロッカー (天井)		FLR40SEX-N/M/36-HG × 2	40	2	6	2	490	235
	女子ロッカー (手洗い)		FL20SS	20	1	2	0.25	61	2
	機械室 (壁)		FLR40 S × 2	40	2	9	8	1,960	1,411
	機械室 (天井)		FLR40 S × 2	40	2	4	8	1,960	627
	機械室 (天井)		FLR110H × 2	110	2	6	8	1,960	2,587
	機械室前倉庫		54W	54	1	1	0.25	61	3
									28,470

設置箇所	場 所	器具形状等	品 番	消費 電力 (w)	蛍光灯 本数 <small>(1台あたり)</small>	台数	1日あたり (h)	点灯 時間 (h/年)	消費 電力量 (kWh)
------	-----	-------	-----	-----------------	-------------------------------------	----	--------------	-------------------	--------------------