

別紙

一般照明設備

設置箇所	場所	器具形状等	品番	消費電力(W)	蛍光灯 本数(1台あたり)	台数	現地確認 台数	1日あたり (h)	点灯時間 (h/年)	メモ
屋外	1番倉庫(壁)	ブラケット	FL20	20	1		1	0.05	12.25	
	危険物貯蔵所	コップ灯	IL40W	40	1		1	0.05	12.25	
	書庫(1,2階)	誘導灯	FA10119	3	1		2	24	8,760	
	第4会議室 (会議スペース、手洗い)	W120	FLR40 x1	40	1		1	0.05	12.25	
	第4会議室(玄関)	W120	FL20S・W	20	1	1		0.05	12	
	玄関(大照明)	直600角	LP9034LG1PG24E-9			2		4	980	対象外
	踊り場(天井:1階)	誘導灯	FBK-20303-PS17	3	1		1	24	8,760	
エレベーター	エレベーター内	対象外							0	対象外
1階	町民ホール	誘導灯	FBK-20303-PS17	3	1		1	24	8,760	
	倉庫(湯沸室前)	コップ灯	LW110V40W	40	1		1	0.05	12.25	
	玄関ホール	誘導灯	FBK-20303-VX-17	3	1		1	24	8,760	
2階	倉庫(湯沸室前)	コップ灯	LW110V40W	40	1		1	0.05	12.25	
	教育長室	□450	FPL36 x3	32	3		8	9	2,205	
3階	議場	φ400	MF700	700	1		2	-	120	議場は年間を通じて会期が4回のため、次のとおり試算 30h(1回の会期の議場使用時間)×4回
	大会議室横手洗い場	W150	FHF32 x1	32	1		1	0.05	12.25	
	倉庫(湯沸室前)	コップ灯	LW110V40W	40	1		1	0.05	12.25	
	議場前廊下 (南側、西側)	誘導灯	FBK-20304-PS17	3	1		2	24	8,760	
	議場	誘導灯	FBK-20303-PS17	3	1		2	24	8,760	
地下	ドライエリア	コップ灯	IL40W	40	1		1	0.05	12	
	廊下	W230	FLR20SW x2 非常用照明	20	2		1	9	2,205	
	廊下	誘導灯	FBK-20303-PS17	3	1		1	24	8,760	
	機械室(天井)	誘導灯	FBK-20304-PS17	3	1		2	24	8,760	