

別紙 1 1 建築物環境衛生管理者業務仕様書

(1) 対象施設

総合保健福祉会館（さわやかホール）

社会福祉法人広陵町社会福祉協議会と契約を締結する環境衛生管理技術者の選任、空気環境測定・水質検査業務に適用する。また、本仕様書は、標準仕様であるから当該委託業務に関係のない事項は適用しない。

(2) 作業実施内容

ア 空気環境測定（年 6 回） 2 ヶ月毎に 1 回

測定場所： 1 F 事務所・EV ホール 2 F ロビー・診療室前・EV ホール

3 F 大広間・浴室前 4 F ロビー・EV ホール

イ 飲料水水質検査

（一般 1 6 項目 年 1 回・簡易 1 1 項目 年 1 回・夏季 1 2 項目 年 1 回）

ウ 浴室水質検査（年 2 回）

エ 簡易水道水質検査（年 1 回）保健所からの実施指示により実施

オ 残留塩素測定（毎日）

(3) その他留意事項

ア 各作業内容に関する法令に遵守し、業務を実施すること。

イ 各作業内容に関する法令に遵守し、業務を実施すること。