令和5年　水質試験結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水地点の名称				真美ヶ丘配水場内											
	項 目 名	水質基準	単位												
給水栓水質	一般細菌	100 以下	n/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出	n/ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾋ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6 以下	mg/l	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-
	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	mg/l	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	mg/l	-	0.006	-	-	0.011	-	-	0.01	-	-	0.001未満	-
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04 以下	mg/l	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.003未満	-
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.004	-
	臭素酸	0.01 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-	0.013	-	-	0.018	-	-	0.018	-	-	0.008	-
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2 以下	mg/l	-	0.003未満	-	-	0.004	-	-	0.007	-	-	0.003未満	-
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	mg/l	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.002	-
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.002	-
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	mg/l	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

給水栓水質	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物ｲｵﾝ	200 以下	mg/l	8.6	7.4	7.2	6.3	6.7	6.7	6.5	7.5	6.9	8.4	10.3	9.3
	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-
	蒸発残留物	500 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 以下	mg/l	-	-	-	0.000001未満	-	0.000001	-	-	-	-	-	-
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	mg/l	-	-	-	0.000001未満	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-
	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.4	7.2	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3
	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	_	mg/l	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l	-	-	0.000005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和5年　水質試験結果				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水地点の名称				馬見北１地内	安部地内	南郷地内	的場地内	馬見中２地内	大垣内地内	広瀬地内	寺戸地内	馬見南３地内	大塚地内	百済地内	南地内
	項 目 名	水質基準	単位												
給水栓水質	一般細菌	100 以下	n/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	不検出	n/ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾋ素及びその化合物	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6 以下	mg/l	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-
	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 以下	mg/l	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 以下	mg/l	-	0.006	-	-	0.011	-	-	0.011	-	-	0.001未満	-
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04 以下	mg/l	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.003未満	-
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.004	-
	臭素酸	0.01 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1 以下	mg/l	-	0.013	-	-	0.018	-	-	0.019	-	-	0.009	-
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2 以下	mg/l	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.007	-	-	0.003未満	-
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 以下	mg/l	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.002	-
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 以下	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.003	-
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 以下	mg/l	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-
	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

給水栓水質	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物ｲｵﾝ	200 以下	mg/l	8.6	7.4	7.4	6.4	6.8	6.7	6.4	7.9	6.9	8.5	10.2	8.7
	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-
	蒸発残留物	500 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001 以下	mg/l	-	-	-	0.000001未満	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001 以下	mg/l	-	-	-	0.000001未満	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-
	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	mg/l	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.5	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3
	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	_	mg/l	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7
	PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-